

Директор МБУ ДО ДДТ №3  
М.А.Зверева



## Алгоритм действий работника МБУ ДО ДДТ №3 в случае срабатывания автоматической пожарной сигнализации (АПС)

В случае срабатывания АПС в дневное время вахтёр и дежурный администратор, в ночное время сторож:

1. Определяют на щите сигнализации в комнате №17 место возможного возгорания по красным светящимся сигналам.
2. В случае звонка по телефону с пульта ООО «Технологии безопасности» или пульта «Пожарной охраны», ответить «Проверяем причину срабатывания АПС в указанных на пульте кабинетах.»
3. Берёт ключи и проверяет состояние кабинетов на предмет возможного возгорания или ложного срабатывания АПС.
4. Повторно сообщает по телефонам 38-88-84 – ООО «Технологии безопасности», 37-05-02 – пульт пожарной охраны, о том, что срабатывание АПС было ложным.
5. Делает соответствующую запись в «Журнале ложного срабатывания АПС».
6. Информировует директора учреждения по мобильному телефону о ложном срабатывании АПС.

### ВНИМАНИЕ:

Запрещается до проверки кабинетов сообщать на пульта ООО «Технологии безопасности» и пожарной охраны, что срабатывание было ложным.