

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

15.02.2022 учетный № КНМ 37220061000201661483

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иваново, уд. Диановых, д. 8А, тел. 29-91-05, e-mail: gu_mchs@37.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Иваново

(наименование органа государственного пожарного надзора)

153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Советская, д. 26 тел.: (4932) 30-16-74,
e-mail: ond37@37.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 50/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОМУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 3 (далее – МБУ ДО ДДТ № 3)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Иваново (главного государственного
инспектора городского округа Иваново по пожарному надзору) Зайцева Александра
Львовича от 15.02.2022 № 50

в период с «24» января 2022 г. по «10» марта 2022 г.

Старший инспектор отделения нормативно-технического ОНД и ПР г.о. Иваново
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный
инспектор городского округа Иваново по пожарному надзору) Парфенова Анна
Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

Ладихина Анна Владимировна, директор МБУ ДО ДДТ № 3 , Лецкалюк Ярослав Юрьевич, заместитель директора по АХЧ, Никулина Людмила Валентиновна, заместитель директора по УВР

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

11. По результатам выездной проверки установлено, что не в полном объеме исполнено в установленный срок предписание ОНДиПР г.о. Иваново от 11 июня 2021 года № 196/1/141, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор Лагунина А.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Поф
(подпись)


Старший инспектор ОНТ ОНД и ПР г.о. Иваново
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области

Парфенова Анна Ивановна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.